



**Bureau Veritas Consumer
Product Services GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Duitsland
+ 49 (0) 8245 96810-0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Compliantiecertificaat

Aanvrager: **Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co. KG**
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg
Duitsland

Product: **Automatisch schakelstation tussen een netparallele
zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet**

Model: **VMD423-D-(2)**

Reglementair voorgeschreven gebruik:

Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform C10/11 – 05.2009 voor elektriciteitscentrales met een parallelvoeding aan het openbare stroomnet.

Toegepaste regels en normen:

C10/11 – 05.2009

Het veiligheidsconcept van een hoger vermeld representatief product voldoet aan de op het ogenblik van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen voor het reglementair voorgeschreven gebruik.

Rapportnummer: **10TH0483-C10/11**

Certificaatnummer: **U10-553**

Datum: **2010-12-28**

Geldig tot:

2013-12-28

Achim Hänchen